

**Министерство
социальной политики
Красноярского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Эвенкийский»**

648000, п.Тура, ул. 50 лет Октября, дом 30

☐ (39170) 31-513, 31-515, 31-919

E-mail: StepyukON@tura.evenkya.ru

ОКОГУ 4210007

ОГРН 1068800002644

ИНН/КПП 8801013020/880101001

от 30.09.2020 № 01/460

Государственному инспектору
Эвенкийского муниципального
района по пожарному надзору

Е. А. Лавренчику

Уважаемый Евгений Александрович!

Сообщаю Вам об исполнении Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.03.2020 № 02/1/1, выданного Отделом надзорной деятельности профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району.

В целях устранения нарушения ч.7.ст.83.(1) Федерального закона от 22.07.2020 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на объекте КГБУ СО «КЦСОН «Эвенкийский», расположенном по адресу с. Байкит, ул. Геологическая, д. 19а, в соответствии с государственным контрактом от 27.05.2020 № 01192000001200023070001, проведена работа по монтажу и пуско-наладке автоматической радиосистемы передачи извещений о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

На основании вышеизложенного, считаю, что нарушение ч.7.ст.83.(1) Федерального закона от 25.04.2012 №123-ФЗ полностью устраненно.

Приложение: копия Акта о сдаче-приемки выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

Директор

О. Н. Степьюк