

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по Эвенкийскому
муниципальному району

648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39170)30-355
E-mail (gumchsr@tura.evenkya.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 35/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Эвенкийского
муниципального района по пожарному надзору О.В. Наливайко от «21» августа 2019 года № 35, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 09 » сентября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

« 20 » сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка государственным инспектором Эвенкийского муниципального района

Красноярского края по пожарному Лавренчик Евгением Александровичем помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания

населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного по адресу:

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Нефтяников, 2Д

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» ЭМР КК
Степьюк Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
35/1/1	На объекте не проводят проверку качества	П.21. (1)Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений	20.04.20 20 год.

	огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	
35/1/2	На объекте разработанная специальная программа обучения пожарнотехническому минимуму не согласована с органами государственного пожарного надзора	п.53.(2) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	20.04.2020 год.
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены			
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 правила противопожарного режима в Российской Федерации.		
2.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (и) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по ЭМР
Красноярского края по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Е.А. Лавренчик

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

Шендеров

(подпись)

«20» сентября 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19